



CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN EPET N° 21 – CUE - 5801120

Ruta Prov. 48- Km. 2- Lote27 Fracción F- San Martín de los Andes - Neuquén
TE: 02972-411691
E- mail: epet021@neuquen.gov.ar



San Martín de los Andes 20 de octubre del 2022

NOTA N°:150/2022

Al Sr. jefe de MANTENIMIENTO ESCOLAR
Municipalidad de San Martín de los Andes

Ref.: Reparaciones Urgentes en
edificio escolar

Arq. CORMACK, FERNANDO

S...../.....D

Con copia a Supervisor, Dirección de técnica, Distrito escolar, Consejo deliberante, Intendencia Municipal, ATEN Sma.

Mediante la presente me dirijo a Usted, al solo efecto de solicitar nuevamente la pronta intervención en la reparación de distintos espacios de nuestro edificio escolar a saber:

- Baños de mujeres: 4 de los 6 módulos NO funcionan (algunos no cortan las válvulas y uno desborda por completo).
- Tanque de agua en sala de máquinas sigue perdiendo (hay un charco de agua constantemente).
- Filtraciones en el cielo raso de taller. Se están deteriorando las placas y existe riesgo de cortocircuito tanto en las luminarias como en las maquinas donde trabajan los y las estudiantes.
- Posible perdida en colectores de losa radiante ya que cuando se enciende la bomba de agua, comienza a caer agua del cielo raso al taller de mecánica.
- Reparación y/o cambio de bomba de calefacción de planta alta (en la Institución contamos con una bomba nueva que nunca se instaló).
- Varios termostatos de calefacción no funcionan.
- Varias luminarias no funcionan.

Cabe aclarar que solicitudes de reparaciones como la bomba de calefacción ya fue solicitada formalmente, como también informalmente a través de WhatsApp y llamadas telefónicas sin recibir respuestas a las mismas (anexo notas).

Es importante dar solución a estas problemáticas de manera urgente para evitar suspender las clases, ya que no podemos exponer a nuestras y nuestros estudiantes, como tampoco al personal de la escuela a posibles riesgos ni tampoco a las aulas frías por las bajas temperaturas y sin calefacción.

Quedando atento para cualquier duda que surja, los/as saludos cordialmente.

MARCELO RICARDO ÁVILA
DIRECTOR



EPET 21
LOTE 27F
02972 411691
epet021@neuquen.gov.ar
<https://www.neuquen.edu.ar>

